БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
СТӘРЛЕТАМАҠ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА
ОКРУГЫНЫҢ
«СТӘРЛЕТАМАҠ ҺЫУ КАНАЛЫ»
МУНИЦИПАЛЬ УНИТАР
ПРЕДПРИЯТИЕҺЫ
(«СТӘРЛЕТАМАҠ ҺЫУ КАНАЛЫ» МУП)

Днепровск урамы, 3-сө йорт,
Стәрлетамаҡ ҡалаһы,
Башҡортостан Республикаһы, 453120
тел./факс: (3473) 24-01-15
e-mail: stervod@mail.ru
www.vodokanal-str.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТЕРЛИТАМАКВОДОКАНАЛ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МУП "СТЕРЛИТАМАКВОДОКАНАЛ")

Днепровская ул., 3 д.,
г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан, 453120
тел./факс: (3473) 24-01-15
e-mail: stervod@mail.ru
www.vodokanal-str.ru

ИНН 0268000188, КПП 026801001, ОКПО 03253894 ОГРН 1020202085650

Лаборатория контроля качества питьевой воды, воды водоисточников, сточных вод (ЛККПВВСВ)
Муниципальное унитарное предприятие «СтерлитамакВодоКанал» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Подпись
«____» _____ 20____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ЛККПВВСВ МУП
«СтерлитамакВодоКанал»
_____ Л.В. Валикова
«____» _____ 2023 г.

Сведения лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды в контрольной точке водозабора Берхомут г. Стерлитамака за III квартал 2023 г.

№ п/п	Показатели	ПДК, мг/л, СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	НД на методы испытаний
	Органолептические показатели			
1	Цветность, (градусы)	20 (35)	<1,0	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20^0С, 60^0С (баллы)	2	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность, мг/л	1,5 (2,0)	<0,58	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус, (баллы)	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
	Обобщенные показатели			
5	pH, ед. pH	6-9	7,86	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
6	Сухой остаток, мг/дм^3	1000	186	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость общая, мг-экв/дм^3	7,0 (10,0)	3,75	ГОСТ 31954-2012
8	Кальций, мг/дм^3	Не норм.	46,3	РД 52.24.403-2018
9	Щелочность, мг-экв/дм^3	Не норм.	3,4	ГОСТ 31957-2012
10	Окисляемость, мг/дм^3	5	0,58	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
11	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,1	<0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95
12	АПАВ, мг/дм^3	0,5	<0,010	ПНДФ 14.1:2:4.15
13	Фенольный индекс, мг/дм^3	0,25	0,00180	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	Неорганические вещества			
14	Алюминий, мг/дм^3	0,2	<0,04	ПНДФ 14.1:2:4.166
15	Аммиак , мг/дм^3	2	<0,10	ГОСТ 33045-2014
16	Берилий, мг/дм^3	0,0002	<0,0001	ГОСТ Р 57162-2016
17	Бор, мг/дм^3	0,5	<0,05	ПНДФ 14.1:2:4.36-95
18	Барий, мг/дм^3	0,7	0,073	ГОСТ Р 57162-2016
19	Железо(суммарно) , мг/дм^3	0,3	<0,10	ГОСТ 4011-72 изм. 2
20	Кадмий, мг/дм^3	0,001	<0,0001	ГОСТ Р 57162-2016
21	Кобальт, мг/дм^3	0,1	<0,002	ГОСТ Р 57162-2016
22	Кремний, мг/дм^3	20	5,4	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
23	Медь, мг/дм^3	1,0	<0,001	ПНДФ 14.1:2:4.48-96
24	Магний, мг/дм^3	50	13	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
25	Марганец, мг/дм^3	0,1	<0,010	ПНДФ 14.1:2:4.188-02