

Приложение
к постановлению главы администрации
городского округа город Стерлитамак
от «19.04.2014» № 1035

НОРМАТИВЫ
водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых через систему
канализации г. Стерлитамака, для абонентов ЗАО «Водоснабжающая компания»

№ пп	Наименование загрязняющих веществ	Допустимая концентрация, мг/дм ³
1	2	3
1	Температура поступающих стоков	40 ⁰ С
2	Водородный показатель	6,5-8,5
3	Взвешенные вещества	208
4	Сухой остаток	1000
5	БПК полн.	240
6	ХПК	360
7	Ион аммония	23,6
8	Фосфаты	3,5
9	Нитраты	40,0
10	Нитриты	0,08
11	Хлориды	300
12	Сульфаты	105
13	Сульфиды	0,003
14	Нефтепродукты	1,0
15	Фенолы летучие	0,002
16	АПАВ	1,0
17	Хром (VI)	1,0
18	Медь	0,005
19	Никель	0,02
20	Железо	2
21	Марганец	0,025
22	Свинец	0,2
23	Цинк	0,033
24	Кобальт	0,025
25	Кадмий	0,0125
26	Алюминий	0,2
27	Титан	0,5
28	Ванадий	0,004

Управляющий делами

Согласовано:

Директор
ЗАО «Водоснабжающая компания»



Р. Р. Мушарапов

А. В. Башкиров